



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Псковской области**

г. Псков, ул. Инженерная, д. 92, тел 8(8112)79-44-14

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Псков, ул. Инженерная, д. 92, тел 8(8112)79-44-14

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову

г. Псков, ул. Инженерная, д. 94, тел. 8(8112)79-49-61

Предписание № 352/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.
Маргелова», юридический адрес: г. Псков, ул. 23 Июля, д. 9, ИНН 6027019955 ОГРН
1026000977364

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнения начальника распоряжения ОНД и ПР по г. Пскову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области от 24 сентября 2019 года № 352

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 01 октября по 24 октября 2019 года Царёвым Алексеем Викторовичем, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области, проведена плановая проверка объекта защиты - здания и территории школы по адресу: г. Псков, ул. 23 Июля, д. 9.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором Ильиной Маргаритой Борисовной.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Снята дверь в перегородке, разделяющей коридор (78 метров длиной) четвертого этажа на участки длиной менее 60 метров.	ФЗ от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 88; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; СНиП 21-01-97* п. 6.18, п. 7.1; ППП в РФ п. 23 д), п. 36 г).	01.08.2020	
2.	Пожарные извещатели автоматической пожарной	ФЗ от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о	01.08.2020	

	сигнализации на втором и третьем этажах в коридорах школы установлены на расстоянии до стен (перегородки лестничных клеток) более 4,5 метров (7-8 метров).	требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 13.4.1 табл. 13.3.		
3.	Согласно заключению ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Псковской области уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях тренерской, библиотеки, в кабинетах «Русского языка и литературы» (№ 17) и «Начальных классов» (№ 10) не соответствует требованиям нормативных документов (уровень звука звукового сигнала СОУЭ не превышает на 15 дБ выше уровня звука постоянного шума).	ФЗ от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84; СП 3.13130.2009 п. 4.2, п. 4.3; НПБ 104-03 п. 3.15, п. 3.16; ППР в РФ п. 61.	01.08.2020	
4.	Согласно заключению ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Псковской области система автоматической пожарной сигнализации в здании школы неработоспособна (АПС не сработала в кабинете «Истории» № 16 на втором этаже).	ФЗ от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 83; ППР в РФ п. 61.		
5.	В коридорах здания школы пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации расположены на расстоянии менее 0,5 м. от электросветильников.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6.	01.08.2020	
6.	Перегородка, разделяющая помещения библиотеки на первом этаже школы, выполнена из материалов с классом пожарной опасности более, чем К1 (ДСП).	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 58, ст. 88, табл. 22; СНиП 21-01-97* п. 5.14, п. 7.4, табл. 5; СП 2.13130.2012 п. 5.2.2.	01.08.2020	
7.	Не проведены не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом	ФЗ от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 90; ППР в РФ п. 24.	01.08.2020	

на такое изделие (соответствующие документы не представлены).			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Царёв Алексей Викторович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (-их) проверку))



«24» октября 2019 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Директор Ильина Маргарита Борисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении
проверки)

(подпись)

«24» октября 2019 г