

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«19» января 2026 г., 60260061000220505151

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«30» января 2026 г., 12 час. 00 мин. № 2601/005-60/1-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Псков, ул. Инженерная, д. 94, корп. 1

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «19» января 2026 г., № 2601/005-60/1-ВО/П, учетный номер проверки 60260061000220505151.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Сагал Дарья Сергеевна – инспектор ОНД и ПР по городу Пскову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области (государственный инспектор города Пскова по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Псковская, г Псков, ул 23 Июля, Дом 9

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛА АРМИИ В.Ф. МАРГЕЛОВА" ИНН 6027019955, адрес регистрации юридического лица: 180004, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПСКОВ, УЛ. 23 ИЮЛЯ, Д.9

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «27» января 2026 года, 10 час. 00 мин.

по «30» января 2026 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита; при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Чердак здания школы не оборудован автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией. (п. 3; п. 5; п. 8; прил. № 1 п. 11; прил. № 5 п. 18 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при

пожаре»; ч. 4 ст. 4; ч. 1 ст. 6; ч. 1 ст. 54; ч. 6 и ч. 10 ст. 83; ч. 4 ст. 84; ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, табл. 2 п. 14 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 4.1; п. 4.2; п. 4.3; п. 4.4; п. 4.8; табл. 1 п. 11 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации требования пожарной безопасности».. Место выявления нарушения: 180000, обл. Псковская, г. Псков, ул. 23 Июля, д. 9

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Срок устранения нарушения:

01.12.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

По результатам выполненных работ (проведения мероприятий) контролируемому лицу необходимо представить исполнительные документы и (или) фотографии, подтверждающие их выполнение (проведение)

2. Не обеспечена проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения. (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53, ч. 9 ст. 82, ч. 1 ст. 84, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).. Место выявления нарушения: 180000, обл. Псковская, г. Псков, ул. 23 Июля, д. 9

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 37 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Срок устранения нарушения:

01.12.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

По результатам выполненных работ (проведения мероприятий) контролируемому лицу необходимо представить исполнительные документы и (или) фотографии, подтверждающие их выполнение (проведение)

3. Не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа (на дверях эвакуационных выходов имеются замки, закрывающиеся на ключ). Место выявления нарушения: 180000, обл. Псковская, г. Псков, ул. 23 Июля, д. 9

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

01.12.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

По результатам выполненных работ (проведения мероприятий) контролируемому лицу необходимо представить исполнительные документы и (или) фотографии, подтверждающие их выполнение (проведение)

4. Не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях, установленных на путях эвакуации, изнутри без ключа. (двери на момент проверки открыты, вместе с тем, имеются устройства, позволяющие закрывать их изнутри на ключ). Место выявления нарушения: 180000, обл. Псковская, г. Псков, ул. 23 Июля, д. 9

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

01.12.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

По результатам выполненных работ (проведения мероприятий) контролируемому лицу необходимо представить исполнительные документы и (или) фотографии, подтверждающие их выполнение (проведение)

5. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку или открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождения их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Место выявления нарушения: 180000, обл. Псковская, г. Псков, ул. 23 Июля, д. 9

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 71 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

Срок устранения нарушения:

01.12.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

По результатам выполненных работ (проведения мероприятий) контролируемому лицу необходимо представить исполнительные документы и (или) фотографии, подтверждающие их выполнение (проведение)

6. Помещение "Музея боевой славы" не оборудовано АПС. (ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1; ст. 54; ст. 83 Технического регламента; НПБ 110-03 п. 4; СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации требования пожарной безопасности» п. 4.4, п. 4.8, таб. 1). Место выявления нарушения: 180000, обл. Псковская, г. Псков, ул. 23 Июля, д. 9

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

Срок устранения нарушения:

01.12.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

По результатам выполненных работ (проведения мероприятий) контролируемому лицу необходимо представить исполнительные документы и (или) фотографии, подтверждающие их выполнение (проведение)

7. Не обеспечено проверяемым лицом наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих кнопки включения средств и систем пожарной автоматики. (п. 3, ч. 2, ст. 53 Технического регламента, п. 36 ППР). Место выявления нарушения: 180000, обл. Псковская, г. Псков, ул. 23 Июля, д. 9

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Срок устранения нарушения:

01.12.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

По результатам выполненных работ (проведения мероприятий) контролируемому лицу необходимо представить исполнительные документы и (или) фотографии, подтверждающие их выполнение (проведение)

8. Не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Место выявления нарушения: 180000, обл. Псковская, г. Псков, ул. 23 Июля, д. 9

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 48 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Срок устранения нарушения:

01.12.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

По результатам выполненных работ (проведения мероприятий) контролируемому лицу необходимо представить исполнительные документы и (или) фотографии, подтверждающие их выполнение (проведение)

9. Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Место выявления нарушения: 180000, обл. Псковская, г. Псков, ул. 23 Июля, д. 9

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 30 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (с учетом сроков их годности) на каждого дежурного (при их наличии).

Срок устранения нарушения:

01.12.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

По результатам выполненных работ (проведения мероприятий) контролируемому лицу необходимо представить исполнительные документы и (или) фотографии, подтверждающие их выполнение (проведение)

10. Не обеспечено расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Место выявления нарушения: 180000, обл. Псковская, г. Псков, ул. 23 Июля, д. 9

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание.

Срок устранения нарушения:

01.12.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

По результатам выполненных работ (проведения мероприятий) контролируемому лицу необходимо представить исполнительные документы и (или) фотографии, подтверждающие их выполнение (проведение)

11. Не представлена декларация пожарной безопасности, разработанная и утвержденная в установленном порядке. (ст. 64 Технического регламента). Место выявления нарушения: 180000, обл. Псковская, г. Псков, ул. 23 Июля, д. 9

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 5, Глава 1, Статья 6. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Собственник объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности в течение шести месяцев со дня приобретения такого права разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

01.12.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного

нарушения обязательных требований:

По результатам выполненных работ (проведения мероприятий) контролируемому лицу необходимо представить исполнительные документы и (или) фотографии, подтверждающие их выполнение (проведение)

12. Не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, с учетом требований приказа МЧС России от 16.12.2024 №1120 (Представлен приказ разработанный в соответствии с приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (далее - приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806), утратившим силу с 01.09.2025 года. (ст. 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; приказ МЧС России от 16.12.2024 №1120). Место выявления нарушения: 180000, обл. Псковская, г. Псков, ул. 23 Июля, д. 9

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

01.12.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

По результатам выполненных работ (проведения мероприятий) контролируемому лицу необходимо представить исполнительные документы и (или) фотографии, подтверждающие их выполнение (проведение)

13. Не представлены программы противопожарного инструктажа разработанные с учетом требований приказа МЧС России от 16.12.2024 № 1120. Журнал учета противопожарных инструктажей разработан не в соответствии с рекомендованной формой. (Приказ МЧС России от 18 декабря 2024 года № 1120 приложение № 1 п. 2, п. 7, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 16, п. 17, п. 18, приложение № 2 п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, приложение № 3 п. 1, п. 2) . Место выявления нарушения: 180000, обл. Псковская, г. Псков, ул. 23 Июля, д. 9

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

01.12.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

По результатам выполненных работ (проведения мероприятий) контролируемому лицу необходимо представить исполнительные документы и (или) фотографии, подтверждающие их выполнение (проведение)

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Инспектор ОНД и ПР по городу Пскову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области
(государственный инспектор города Пскова по пожарному надзору) Сагал Дарья Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Сагал Дарья Сергеевна - Инспектор ОНД и ПР по городу Пскову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области (государственный инспектор города Пскова по пожарному надзору), телефон: 88112794977, e-mail: d.sagal@60.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

